

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**  
(pentru agremente tehnice în construcții)  
**Nr. 25 - 2023**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**  
**GLET PENTRU PERETE MG-20**

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:**

Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj.

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

Recomandat pentru egalizarea suprafețelor și obținerea de suprafețe netede. Produsul poate fi aplicat la interior, peste tencuieli de ciment sau ciment-var, suprafețe de beton (stalpi, grinzi, pereti), vopseluri de dispersie (rezistente), plăci de gips-carton.

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :**

**THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL, B-dul Biruintei nr. 223, Oras Pantelimon, jud Ilfov, tel: 0756030303, [comenzi@thermosystem.ro](mailto:comenzi@thermosystem.ro)**

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

Nu este cazul.

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

**AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1628-2023**

**7. Performanța produsului:**

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aspect	vizual	Pulbere fără aglomerări	
Rezistența la încovoiere la 28 zile, N/mm <sup>2</sup>	SR EN ISO 1015-11:2020	-	2,03
Rezistența la compresiune la 28 zile N/mm <sup>2</sup>	SR EN ISO 1015-11:2020	>3	4,01
Determinarea rezistenței la fisurare	SR EN ISO 13963:2014	-	Nu prezintă fisuri
Densitatea aparentă în stare întărită, kg/m <sup>3</sup>	SR EN ISO 1015-10:2002	1200 ± 1300	1255
Aderența la beton, N/mm <sup>2</sup>	SR EN ISO 1015-12:2016	> 0,35	0,45
Clasa de reacție la foc	performanță nedeterminată		



**8. Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:**  
Laboratorul Central S.A. Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu nr.162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**  
Manager Calitate  
ing. Nica Laura

THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL: Pantelimon, 09.11.2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above a horizontal dotted line.

(semnatura)