

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)
Nr. 36 - 2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Vopsea lavabila pentru interior-THERMOSYSTEM

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții
- dacă este cazul:
Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:
Pentru finisarea decorativa si de protectie a suprafetelor minerale la interiorul constructiilor. Podusul se aplica pe suporturi din beton, tencuieli, glet de ciment sau de lpsos, gipscarton, etc.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :
THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL, B-dul Biruintei nr. 223, Oras Pantelimon, jud Ilfov, tel:
0756030303, comenzi@thermosystem.ro

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:
Nu este cazul.

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/1756-2025

7. Performanta produsului:

Caracteristici	U.M	Standardul de încercări	Specificatia tehnica de referinta	Valori determinate (rezultate incercari)
Densitatea	g/cm ³	SR EN ISO 2811-1:2023	1,54±0.01	1.545
Conținut de substanțe nevolatile	%	SR EN ISO 3251:2019	55 ± 2	55.34
Determinarea rezistenței la frecare umedă (200 cicluri)				
- pierderea de masă pe unitate de suprafață	g/m ²	SR EN ISO 11998:2007	-	82.11
- pierderea din grosimea peliculei	μm		-	41
- clasa de rezistența la frecare umedă	-		-	Clasa 3
Permeabilitatea la vaporii de apă				
- viteza de transmisie a vaporilor de apă, V	g/m ² ·24h	SR EN ISO 7783:2012	-	441.60
- difuzia echivalenta pentru grosimea stratului de aer, sd	m			0.05

- clasa de permeabilitate la vapori de apă	-			Clasa V ₁ (mare)
Aderenta la suport - beton - gips carton	N/mm ²	SR EN ISO 4624:2016		1.22 0.35*
Clasa de reacție la foc		performanță nedeterminată		

* Rupere în suportul de gips carton

8. Denumirea și adresa laboratoarelor care a efectuat încercările:

Laboratorul Central S.A. București, Str. Barbu Vacarescu nr.162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

ing. Neagu Cecilia

THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL: Pantelimon, 16.04.2025


.....
(semnatura)